

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Муниципальное автономное учреждение
«Кингисеппский центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов»
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области**

188484, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 30

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

2016 год



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

«20» ноября 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 128

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Объект социального назначения
- 1.2. Адрес объекта: 188484, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 30
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: этажа, кв.м
 - часть здания: 2 этажа, 479,8 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
- 1.4. Год постройки здания: 1977, последнего капитального ремонта: _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2016
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение «Кингисеппский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (МАУ «Кингисеппский ЦСО»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188484, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 30
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет социальной защиты населения администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 2а (левое крыло).

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания граждан пожилого возраста и инвалидов
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 90-95 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы № 3, 5, 6, 51, 73, 84 до остановки «Детский Мир»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДП</u>
4	с нарушениями зрения	<u>ВНД</u>
5	с нарушениями слуха	<u>ДУ</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ДУ</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДП-И (Г, У, О, К), ВНД-И (С)</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ДП-И (Г, У, О), ДУ-И (К), ВНД-И (С)</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	<u>ДП-И (О, Г, У),</u>

	эвакуации)	ДУ-И (К), ВНД-И (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У, О, К) ДУ-И (Г, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О, К) ДУ-И (У, Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У, О, К), ВНД-И (С)

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями, с нарушениями слуха, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод при оказании услуг, а также использование технических средств адаптации.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-

Территория, прилегающая к зданию (участок):

установить декоративное (тактильное) ограждение выполняющее направляющую функции.

Вход (входы) в здание:

увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; предусмотреть смотровые панели.

Путь (пути) движения внутри здания:

увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. (зона обслуживания инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках); снизить высоту порогов (не более 1.4см.).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

при оказании услуг для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств реабилитации п. 7.1.11; 7.1.12 СП 59.13330.2012).

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной

информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР организационные мероприятия,
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДПП-И (О, У, С, Г), ДУ-И (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» ноября 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: № 128 от «10» ноября 2016 г.
3. Решения Комиссии _____ от «____» _____ 20____ г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

_____» ноября 2016 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 128

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Объект социального назначения
- 1.2. Адрес объекта: 188484, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 30
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: этажа, кв.м
 - часть здания: 2 этажа, 479,8 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
- 1.4. Год постройки здания: 1977, последнего капитального ремонта: _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2016
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение «Кингисеппский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (МАУ «Кингисеппский ЦСО»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188484, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 30
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет социальной защиты населения администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 2а (левое крыло).

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания граждан пожилого возраста и инвалидов
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 90-95 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы № 3, 5, 6, 51, 73, 84 до остановки «Детский Мир»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДП</u>
4	с нарушениями зрения	<u>ВНД</u>
5	с нарушениями слуха	<u>ДУ</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ДУ</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДП-И (Г, У, О, К), ВНД-И (С)</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ДП-И (Г, У, О), ДУ-И (К), ВНД-И (С)</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	<u>ДП-И (О, Г, У),</u>

	эвакуации)	<i>ДУ-И (К), ВНД-И (С)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДП-И (У, О, К) ДУ-И (Г, С)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-В</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДП-И (О, К) ДУ-И (У, Г, С)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДП-И (Г, У, О, К), ВНД-И (С)</i>

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)*



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

«10» ноября 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 128**

Ленинградская область

«10» ноября 2016 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Объект социального назначения
1.2. Адрес объекта: 188484, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 30
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: этажа, кв.м
- часть здания: 2 этажа, 479,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
1.4. Год постройки здания: 1977, последнего капитального ремонта: _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2016
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение «Кингисеппский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (МАУ «Кингисеппский ЦСО»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188484, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 30

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы № 3,5,6,51,73,84 до остановки «Детский Мир»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДП
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У, О, К), ВНД-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У, О), ДУ-И (К), ВНД-И (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, Г, У), ДУ-И (К), ВНД-И (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У, О, К) ДУ-И (Г, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О, К) ДУ-И (У, Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У, О, К), ВНД-И (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями, с нарушениями слуха, для

инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод при оказании услуг, а также использование технических средств адаптации.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-

Территория, прилегающая к зданию (участок):

установить декоративное (тактильное) ограждение выполняющее направляющую функцию.

Вход (входы) в здание:

увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; предусмотреть смотровые панели.

Путь (пути) движения внутри здания:

увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. (зона обслуживания инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках); снизить высоту порогов (не более 1.4см.).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

при оказании услуг для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств реабилитации п. 7.1.11; 7.1.12 СП 59.13330.2012).

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт,

		<i>организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>индивидуальное решение с ТСР организационные мероприятия,</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР</i>
8	Все зоны и участки	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДП-И (О, У, С, Г), ДУ-И (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 7 л.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на _л.

Другое (в том числе дополнительная информация о пути движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

Директор МАУ, Кыргысский
Кузнецова Л. Г.
(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы Генеральный директор Потапов М.П.
(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов *См.*

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

представители организации,
расположенной на объекте

зам. директора МНУ, Калининский ЦСО
Ковалевская С.В. _____ *Ковалевская*
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

специалист по социальной работе Тюпадюк В.С.
МАУ, Кангисеттский ЦСО* (Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____) Комиссией (название).

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 128
от «10» ноября 2016 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАУ «Кингисеппский ЦСО»
188484, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 30

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-п ланировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		2		С, К, О	Установить информацию (продублированную шрифтом Брайля) об ОСИ на входе на территорию обеспечить информационное сопровождение на путях движения.	ТСР.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3,4	не организовано информационное обеспечение для слабовидящих групп населения.	С	-установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию,	ТР, Орг. ТСР.
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет		1		К,О		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функционально й зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	<i>ДП-И (Г, У, О, К), ВНД-И (С)</i>		1,2,3,4	Текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСП

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 128
от «10» ноября 2016 г.

**I Результаты обследования:
2. Вход в здание (главный)**

МАУ «Кингисеппский ЦСО»
188484, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 30

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5		С, О	-установить предупреждающие тактильные указатели перед лестницей.	ТСР. ТР.
2.2	Пандус (наружный)	есть		6,7		К		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		8				
2.4	Дверь (входная)	есть		9, 10, 12, 13		К, О, С	- увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см., снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); -двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд. -предусмотреть смотровые панели.	ТР, ТСР
2.5	Тамбур	есть		11		К, О, С	- ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий. п. 5.2.8 СП 59.13330.2012 - дренажные и	ТР

						водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или входных площадок, должны устанавливаться в уровне с поверхностью покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м.	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта и места посещения, а также отсутствуют средства информации зон и помещений, что не соответствует п. 5.5.3 СП 59.13330.2012	Все	- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	ТР, ТСП, Орг.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г, У, О), ДУ-И (К), ВНД-И (С)		5-13	Организационные мероприятия, ТР, ТСП

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 128
от «10» ноября 2016 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАУ «Кингисеппский ЦСО»
188484, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 30

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		13, 14, 15	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.	все	- обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	Орг, ТСП,
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		17, 18		О, С	нанести маркировку на края поручней.	Орг
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть		19		К	-с посторонней помощью	Орг.
3.5	Дверь	есть		20, 21, 22, 23, 24,		С, К, О	-увеличить ширину рабочего полотна дверей до нормативных значений (0,9м.	Орг, ТР

				25			зона обслуживания инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках) - снизить высоту порогов (не более 1,4 см.) -обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть				все	обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	Орг, ТР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне						- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (О, Г, У), ДУ-И (К), ВНД-И (С)		13-25	Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт,

Приложение 4 (1)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 128
от «10» ноября 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МАУ «Кингисеппский ЦСО»
188484, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 30

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		26,27, 28,30, 31,32, 34		С,Г,К	-организовать место для обслуживания посетителей на креслах-колясках, на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м (7.1.9 СП59.13330.2012); -для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств реабилитации при оказании услуг.	Орг, ТР

4.2	Зальная форма обслуживания	есть		29,33		К, О, С, Г	- оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура или другие индивидуальные беспроводные устройства); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в других помещениях.	Орг, ТР, ТСП
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	нет						
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне					все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДП-И (У, О, К) ДУ-И (Г, С)		26-34	Организационные мероприятия, ТСП, ТР.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 128
от «10» ноября 2016 г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**МАУ «Кингисеппский ЦСО»
188484, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 30**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		35,36, 37		все		
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть				все		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функционально й зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		35,36,37	

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 128
от «10» ноября 2016 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте

МАУ «Кингисеппский ЦСО»
188484, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 30

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		38, 39, 40		все	Обеспечить соответствие СП 59.13330.2012 п. 5.5	Орг,
6.2	Акустические средства	нет				С	Обеспечить соответствие СП 59.13330.2012 п. 5.5	Орг, ТСП,
6.3	Тактильные средства	нет				С	Обеспечить соответствие СП 59.13330.2012 п. 5.5	Орг, ТСП,
	ОБЩИЕ требования к зоне						на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (п. 5.5 СП 59.13330.2012).	Орг, ТСП, ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциона льной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	<i>ДП-И (О, К) ДУ-И (У, Г, С)</i>		38,39,4 0	Организационные мероприятия, ТСП, ТР

Муниципальное автономное учреждение «Кингисеппский центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
188484, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 30



Фото №1 – Подходы к объекту. Место для парковки инвалидов



Фото №2 – Вход на прилегающую территорию




Фото №3 – Прилегающая территория



Фото №4 – Главный вход.



Фото №5 – Наружная лестница



Фото №6 – Пандус



Фото №7 – Пандус



Фото №8 – Входная площадка




Фото №9 – Наружная входная дверь. Кнопка вызова персонала.



Фото №10 – Наружная входная дверь



Фото №11 – Тамбур



Фото №12 – Внутренняя входная дверь



Фото №13 – Внутренняя входная дверь




Фото №14 – Пути движения внутри здания



Фото №15 – Пути движения внутри здания



Фото №16 – Пути движения внутри здания




Фото №17 – Пути движения внутри здания (лестницы)



Фото №18 – Пути движения внутри здания (лестницы)



Фото №19 – Мобильный подъемник



Фото №20 - Пути движения внутри здания (двери)



Фото №21– Пути движения внутри здания (двери)



Фото №22 – Пути движения внутри здания (двери)




Фото №23 – Пути движения внутри здания (двери)




Фото №24 – Пути движения внутри здания (двери)

Приложение №1 - результаты фотофиксации на объекте



Фото №25 – Пути движения внутри здания (двери)




Фото №26 – Зона целевого посещения объекта



Фото №27 – Зона целевого посещения объекта



Фото №28 - Зона целевого посещения объекта



Фото №29 – Зона целевого посещения объекта



Фото №30 – Зона целевого посещения объекта



Фото №31 – Зона целевого посещения объекта



Фото №32 – Зона целевого посещения объекта




Фото №33 – Зона целевого посещения объекта



Фото №34 - Зона целевого посещения объекта



Фото №35 – Санитарно-гигиеническое помещение



Фото №36 – Санитарно-гигиеническое помещение




Фото №37 – Санитарно-гигиеническое помещение



Фото №38 – Система информации





Фото №39 – Система информации






Фото №40 – Система информации


Примеры мероприятий по организации доступной среды, включая обеспечение условий по беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения в помещения МАУ «Кингисеппский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», расположенного по адресу: 188484, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 30

№№ п/п	Наименование мероприятий по обеспечению доступности	Требование к установке.	Изображение (пример)
1	2	3	4
1	Информационное обеспечение по основному входу – для всех посетителей, включая МГН.		
1.1	У входа установить информационной стенд с информацией об объекте социальной инфраструктуры (далее ОСИ) с использованием плоско-выпуклой тактильной подачи информации, звуковой, а также дублированием шрифтом Брайля (название, сфера деятельности, время работы и т.д.).		

1.2	Установить тактильную информацию о направлении движения к входу.		
1.3	Предусмотреть смотровые панели.	СП 59.13330.2012 п. 5.1.4	
2	Информационное обеспечение по путям движения в здании.		

2.1	Установить тактильную мнемосхему, информирующую о расположении помещений и направлении движения к ним.	На расстоянии 1,5-2,0 м от входа с правой стороны на высоте 1,5 м.	
2.2	По всему маршруту движения установить информационные указатели, обеспечивающие своевременное получение информации о месте расположения: санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных.	Установить на высоте 2,0 м.	
2.3	У дверей кабинетов, а также других помещений установить информационные таблички (номер кабинета, туалет и т.д.) с использованием плоско-выпуклой тактильной подачи информации, а также дублированием шрифтом Брайля.	Установить у двери со стороны ручки на высоте 1,4м. (Размер 300 X 200мм)	

2.4	На поверхности поручней перил нанести рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	СП 59.13330.2012 п. 5.2.10; 5.2.15; 5.2.16	 
3	Материально-техническое обеспечение		
3.1	При предоставлении услуг инвалидам с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств адаптации.	7.1.12 СП59.13330.2012	
3.2	Обеспечение звукоусиливающей аппаратуры (индукционных контуров). Предназначены для передачи голоса или иного аудиосигнала непосредственно в слуховые аппараты или кохлеарные импланты учащихся Пример: Переносная информационная система для слабослышащих «Исток» С	п. 7.6.3 СП 59.13330.2012	

3.3	Организовать ситуационную помощь МГН (передвигающихся на креслах-колясках и инвалидов с выраженными нарушениями зрения) на объекте в виде сопровождения персоналом и/или в виде технического обеспечения. Пример: Навигационная система для слабовидящих «Парус». Навигационная система предназначена для ориентации слабовидящих и незрячих людей на улице и в помещениях. Система состоит из индивидуальных навигационных браслетов-активаторов, а также рассредоточенных по зданию или территории (на развилках, у лифтов, лестниц, возле кабинетов, залов, туалетов) сети громкоговорителей с функцией записи и воспроизведения любых звуковых сообщений.		
-----	--	--	---